

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Absperrarmaturen für Flüssigerdgas nach DIN EN 12567
Isolating valves for liquid natural gas (LNG) according to DIN EN 12567

Typprüfung auf Feuersicherheit nach DIN EN ISO 10497
Fire type-testing requirements according to DIN EN ISO 10497

**Name und Anschrift
des Herstellers /**
name and address of
bearer/manufacturer:

**HEROSE GMBH
ARMATUREN UND METALLE
Elly-Heuss-Knapp-Straße 12
23843 Bad Oldesloe, Germany**

Hiermit wird bescheinigt, dass die unten genannten Ventiltypen (Absperrventile) die Anforderungen der **DIN EN 12567** und die Anforderungen an die Typprüfung auf Feuersicherheit nach **DIN EN ISO 10497** erfüllen.

We hereby certify that the valve types mentioned below (isolating valves) fulfil the requirements of standard **DIN EN 12567** and the fire type testing requirements acc. to **DIN EN ISO 10497**.

Prüfbericht-Nr. / test report No.:

1837 P 0014/6/01 bis 1837 P 0014/6/04

Beschreibung der Armatur /
description of type:

Absperrarmatur für Flüssigerdgas

/ Industrial valves for LNG

Typen / types: 01641; 01642; 01643; 01645; 01646;

01651; 01652; 01653; 03641; 03651; 03643

bis DN 150, weichdichtend / up to DN 150, compressible packing material

Fertigungsstätte /
place of manufacture:

**HEROSE GMBH
ARMATUREN UND METALLE
23843 Bad Oldesloe, Germany**

Hamburg, 16. März 2007



TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG
Prüfstelle für
Sicherheitseinrichtungen und
Armaturen

S. Korn, Dipl.-Ing.